



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 29 listopada 2023 r.

ON-HK.9020.177.2023

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Lubasz, pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64- 920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43 w ramach kontroli urzędowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 21.11.2023 r., przez próbkobiorcę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Lubasz, w punktach:

1. sieć Lubasz, Bończa 7A, sklep DINO - sprawozdanie z badań nr 1585/W/23 z dnia 24.11.2023, (zał.1)
2. sieć Lubasz, ul. Chrobrego 33, Internat Edukacja Lubasz - sprawozdanie z badań nr 1586/W/23 z dnia 24.11.2023, (zał.2)

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Lubasz, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów grupy A, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) z zastrzeżeniem, iż ogólna liczba mikroorganizmów w jednym z ww. punktów, w sklepie DINO Bończa 7A, jest wyższa niż wartość zaleca i wynosi > 300 jtk/1ml. Wartość zalecana dla wody w kranie u konsumenta wynosi 200 jtk/1ml. Stwierdzona niezgodność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, należy jednak podjąć działania sprawdzające i naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody w ww. punkcie do zgodnej z wymaganiami oraz niezwłocznie przeprowadzić powtórne badanie wody.

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).

Załączniki: 2

Otrzymują :

- 1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz
- 2) aa

A.S.