



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 4 czerwca 2024 r.

ON-HK.9020.20.40.2024

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z o.o., 64-920 Piła ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, w dniu 13.05.2024 r., prób pobranych przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, w punktach:

- 1) sieć Jędrzejewo 40a, szkoła podstawowa- sprawozdanie z badań nr 596/W/24 z dnia 17.05.2024 r., (zał.1)

w dniu 23.05.2024 r., przez pracownika laboratorium, z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, w punktach:

- 1) sieć Jędrzejewo 40a, szkoła podstawowa - sprawozdanie z badań nr 7299/05/24 z dnia 27.05.2024 r.,

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym parametry grupy A, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednocześnie informuje, iż w próbie pobranej z sieci – Jędrzejewo 40a, w dniu 13.05.2024 r., stwierdzono nieakceptowalny zapach wody. W związku z tym, w dniu 23.05.2024 r. pobrano w tym punkcie ponowną próbę w kierunku zapachu, który okazał się akceptowalny.

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 r., poz. 2294/.

Załączniki: 1

Otrzymują :

- 1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz
- 2) aa

A.S.