



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 16 lipca 2024 r.

ON-HK.9011.12.246.2024

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Sokołowie, pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 09.07.2024 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- 1) sieć Kamionka 37, hydrant- sprawozdanie z badań nr 918/W/24 z dnia 11.07.2024 r. (zał.1),
- 2) sieć Kamionka 28, hydrant - sprawozdanie z badań nr 919/W/24 z dnia 11.07.2024 r. (zał.2),
- 3) sieć Prusinowo12, hydrant - sprawozdanie z badań nr 917/W/24 z dnia 11.07.2024 r. (zał.3),

pobranej w dniu 03.07.2024 r. przez pracownika laboratorium „Biochemik”, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- 1) sieć Kamionka 37, hydrant - sprawozdanie z badań nr 2702/07/24 z dnia 10.07.2024 r.

2) stacja uzdatniania wody w Sokołowie - sprawozdanie z badań nr 2703/07/24 z dnia 10.07.2024 r. stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Sokołowie, w badanym zakresie chemicznym obejmującym zawartość azotynów, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Obowiązuje komunikat w sprawie jakości wody, który Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie wydał dnia 11.04.2024 r.,

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, utrzymuje kontynuację dotychczasowych działań naprawczych oraz prowadzenie stałego monitoringu zawartości azotynów w wodzie, w uzgodnionej z tutejszym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, częstotliwości, uwzględniającej zarówno pobór urzędowy jaki pobór własny przedsiębiorstwa oraz punkty krytyczne, w tym pobór wody w przedszkolu w Kamionce 31 oraz sieci w Prusinowie. W lipcu ustalono następujące terminy poboru prób przez przedsiębiorstwo: 03.07.2024, 15.07.2024 oraz w dniu 08.07.2024 i 30.07.2024 r. pobór w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Załącznik 3

Otrzymują :

- 1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz
- 2) Przedszkole gminne w Kamionce- email przedszkole Bajka w Lubasz
- 3) aa A.S.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Szekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.19
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP

sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl