

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 67 255 22 40
- PPIS w Czarnkowie 67 255 22 40
- faks 67 255 82 36
- e-mail PPIS w Czarnkowie sekretariat@psse-czarnkow.pl
psse.czarnkow@pis.gov.pl
- ePUAP /psseczarnkow/SkrytkaESP
- sekcja higieny komunalnej 67 255 22 40 wew. 19
- e-mail monitoring.wody@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360
www.psse-czarnkow.pl

oryginał/kopia

ON-HK.9020.54.2021

Czarnków, dn. 27.05.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**, nr sprawozdań z badań:

486/W/21, 487/W/21, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile, przeprowadzonych w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań prób wody, pobranych przez pracowników organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 18.05.2021 r. w następujących punktach:

486/W/21- sieć Jędrzejewo 40a, szkoła podstawowa,

487/W/21- sieć Jędrzejewo, 18/1, zakład fryzjerski,

stwierdza, że jakość wody **nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na ponadnormatywną **zawartość żelaza** oraz wyższą niż zalecana **mętność** wody, które w poszczególnych próbach wyniosły:

486/W/21- sieć Jędrzejewo 40a, szkoła podstawowa, zawartość żelaza 986 µg/l,

487/W/21- sieć Jędrzejewo, 18/1, zakład fryzjerski, zawartość żelaza 349 µg/l, mętność 1,4 NTU.

Wartość dopuszczalna dla żelaza wynosi 200 µg/l, a wartość zalecana dla mętności 1,0 NTU. Stwierdzone niezgodności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pogarszają jednak cechy organoleptyczne i użytkowe wody oraz wymagają podjęcia działań naprawczych, których harmonogram należy przedstawić pisemnie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Woda warunkowo przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

zał. 486/W/21, 487/W/21

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
2. Gmina Lubasz
3. a/a

KR