



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 19 sierpnia 2024 r.

ON-HK.9020.20.124.2024

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Sokołowie, pobranej do badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 02.08.2024 r. przez pracownika laboratorium „Biochemik”, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- 1) stacja uzdatniania wody w Sokołowie - sprawozdanie z badań nr 1555/08/24 z dnia 06.08.2024 r.

oraz w dniu 12.08.2024 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- 1) sieć Kamionka 37, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1080/W/24 z dnia 13.08.2024 r. (zał.1),
- 2) sieć Kamionka 28, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1081/24 z dnia 13.08.2024 r. (zał.2),
- 3) sieć Prusinowo12, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1079/W/24 z dnia 13.08.2024 r. (zał.3),

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Sokołowie, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym obejmującym parametry grupy A oraz chemicznym obejmującym zawartość azotynów, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Obowiązuje komunikat w sprawie jakości wody, który Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie wydał dnia 08.08.2024 r.,

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, utrzymuje kontynuację dotychczasowych działań naprawczych oraz prowadzenie stałego monitoringu zawartości azotynów w wodzie, w uzgodnionej z tutejszym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, częstotliwości, uwzględniającej zarówno pobór urzędowy jaki pobór własny przedsiębiorstwa oraz punkty krytyczne, w tym pobór wody w przedszkolu w Kamionce 31 oraz sieci w Prusinowie. W sierpniu ustalono następujące terminy poboru prób przez przedsiębiorstwo: 23 i 30.08.2024 oraz w dniu 5 i 12.08.2024 pobór w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Załącznik 3

Otrzymują :

1) adresat

Do wiadomości:

1) Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz

2) aa

A.S.