



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie

Czarnków, 20 grudnia 2024 r.

ON-HK.903.60.2024

Pan Marcin Filoda  
Wójt Gminy Lubasz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z wodociągu publicznego w Lubasz.

Ocena dotyczy okresu od 8.01.2024 r. do 6.12.2024 r. i przeprowadzona została na podstawie sprawozdań z badań, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" sp. z o.o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła oraz ALS Poland sp. z o.o. ul. Stalmacha 23, 43-430 Skoczów, prób wody pobranych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na rok 2024 oraz sprawozdań z badań przeprowadzonych wg planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2024, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43 oraz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu: Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych 61-705 Poznań ul. Noskowskiego 21 i Laboratorium Aparatury Specjalnej 61-707 Poznań ul. Libelta 36, nadzoru prowadzonego przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także analizy podejmowanych działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie powyższej analizy, przy czym zakres badań nie dotyczy parametrów ustalonych w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, stwierdza, że woda dostarczana z wodociągu publicznego w Lubasz, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 4, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294).

W związku z powyższym, nie jest konieczne podjęcie działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości, za wyjątkiem działań mających na celu poprawę stanu technicznego sieci wodociągowej. Częste awarie sieci wodociągowej w Lubasz wymagają podjęcia działań w kierunku zapewnienia infrastruktury wodociągowej zapewniającej możliwe bezawaryjne działanie.

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi i na cele gospodarcze.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie  
Beata Kościelska  
specjalista w dziedzinie epidemiologii  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. adresat

Do wiadomości:

1) Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. 64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

2) ON-HK aa

A.S.

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie  
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 67 2552240 | wew.19  
[sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl)  
[higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl](mailto:higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl)  
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360  
BDO 000363554  
[www.gov.pl/web/psse-czarnkow](http://www.gov.pl/web/psse-czarnkow)  
psseczarnkow/SkrytkaESP