Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Czarnków, 29 października 2026 r.

ON-HK.9020.251.2026

Sprawę prowadzi: Alina Stoińska, Karolina Rembacz
+48 413109810
montoring.wody.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ W STREFIE ZAOPATRZENIA W WODĘ W SOKOŁOWIE

W oparciu o otrzymane sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, pobranej 26.10.2026 r. przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, w punktach:

- sieć Kamionka 37, hydrant,
- sieć Kamionka 31, przedszkole,
- stacja uzdatniania wody w Sokołowie,
- sieć Sławno Spółdzielnia Produlcji Rolnej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w nawiązaniu do wiadomości przekazanej telefonicznie 28.10.2026 r., informuje, iż w wodzie dostarczanej w strefie zaopatrzenia Sokołowo, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego: bakterie grupy coli. Bakterie grupy coli, w ilości 1 jtk/100 ml, stwierdzono w jednym z ww. punktów, tj.:

- sieć Sławno Spółdzielnia Produlcji Rolnej – sprawozdanie z badań 1478/W/26 z 28.10.2026 r.

Dopuszczalna ilość bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100ml.W badanej próbie nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli, w ilości < 10 jtk/100 ml, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności Escherichia coli i enterokoków i w związku z powyższym:

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzywi owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.

Obowiązuje informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z 28.10.2026 r., która została przekazana 28.10.2026 r. w celu poinformowania konsumentów.

Bakterie grupy coli, z uwagi na powszechne występowanie w środowisku, są organizmem wskaźnikowym służącym do oceny jakości wody i czystości systemów dystrybucyjnych oraz skuteczności uzdatniania wody. Stanowią wskaźnik zanieczyszczenia wody bakteriami niepożądanymi, ale niechorobotwórczymi, które w wodzie nie powinny występować, jednak w ograniczonych ilościach i przy przestrzeganiu wydanych ograniczeń i zaleceń nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Przegotowanie wody ma na celu termiczną dezynfekcję wody, której skuteczność zależy od zastosowanej temperatury i czasu jej działania. W związku z czym podany wyżej czas gotowania jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, oczekuje, w związku z wystąpieniem niezgodności w punkcie, w którym woda wypływa z punktów czerpalnych używanych zwykle do jej poboru, przedstawienia, zgodnie z art.4. ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2025 poz.757, z późn. zm.), dowodów celem wykazania faktu, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana przez niego do budynku przed punktem dostawy jest zgodna z tą wartością parametryczną.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), w przypadku niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznych parametrów wskaźnikowych określoną w części C w tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia zidentyfikowanej w punkcie dostawy w ramach monitoringu zgodności lub harmonogramu, o którym mowa w art. 4p ust. 2 pkt 2 ustawy, dostawca wody:

1) pobiera dodatkowe próbki wody, nie później niż 48 godzin od powzięcia informacji o niezgodności z wartością parametryczną, w celu potwierdzenia niezgodności oraz ustalenia miejsca i przyczyny tej niezgodności;

2) wprowadza działania ustalone zgodnie z § 16 pkt 2;

3) informuje konsumentów lub hurtowego odbiorcę o konieczności gotowania wody - o ile jest to niezbędne w celu zapobiegania ryzyku dla zdrowia;

4) podejmuje działania naprawcze mające na celu usunięcie przyczyny niezgodności z wartością parametryczną;

5) informuje konsumentów wody lub hurtowego odbiorcę o podejmowanych działaniach naprawczych;

6) pobiera po zakończeniu działań naprawczych próbki wody co najmniej w miejscach, gdzie stwierdzano niezgodność z wartością parametryczną, celem potwierdzenia skuteczności prowadzonych działań naprawczych i stwierdzenia zgodności z wymaganiami;

7) informuje konsumentów lub hurtowego odbiorcę o zakończonych działaniach naprawczych.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Julita Pawłowska-Dudziak
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1.Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. 64-720 Lubasz, ul. Stajkowska 23
2.Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz
3.aa