

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE**

www.gov.pl/web/psse-czarnkow
sekretariat@psse-czarnkow.pl
[/psseczarnkow/SkrytkaESP](mailto:psseczarnkow@SkrytkaESP)
monitoring.wody@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360

ON-HK.9011.174.2021

oryginał/kopia
Czarnków, dnia 1 września 2021 r.

**Gminny Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Lubaszu
ul. Stajkowska 23
64-720 Lubasz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w związku z otrzymaniem w dniu 26.08.2021 r. sprawozdań z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, nr sprawozdań : 3492/08/21, 6894/08/21- zastępujące sprawozdanie z badań 3493/08/21, 6895/08/21- zastępujące sprawozdanie z badań 3494/08/21, wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, w których stwierdzone bardzo wysokie stężenia żelaza oraz mętności, tj.: SUW Jędrzejewo- woda podawana do sieci, zawartość żelaza 799 µg/l
hydrant Jędrzejewo- mętność 14 NTU, zawartość żelaza 8045 µg/l
sieć Jędrzejewo 18/1- mętność 15 NTU, zawartość żelaza 7404 µg/l,

informuje, że w związku z faktem, iż przedmiotowe próby zostały pobrane w dniu 06.08.21, bieżąca ocena jakości wody, ze względu na zbyt długi okres czasu, który upłynął od momentu poboru prób, zostanie wydana po przedstawieniu aktualnych wyników badań przekroczonych parametrów. Ponadto, bardzo duża różnica w wielkości zbadanych parametrów w próbach pobranych z sieci w stosunku do jakości wody podawanej do sieci z SUW wskazywała na konieczność podjęcia natychmiastowych działań naprawczych dotyczących stanu sieci rozdzielczej i powtórnego przeprowadzenia badań w celu ich weryfikacji, co nie zostało uczynione.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie oczekuje natychmiastowego przedstawienia ponownych badań prób wody pobranych z ww. punktów w celu wydania bieżącej oceny jakości wody uwzględniającej jej aktualną jakość.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, **stwierdza, że w dotychczasowej ocenie jakości wody z wodociągu publicznego w Jędrzejewie nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) **ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i woda jest warunkowo przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.**

Podwyższona mętność wody oraz zawartość żelaza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pogarszają jednak cechy organoleptyczne wody, takie jak smak, zapach, barwa oraz użytkowe i technologiczne a także obniżają akceptowalność wody, która przy wysokich

stężeniach żelaza w wodzie może być nie akceptowalna dla konsumentów.

Zgodnie z zał. Nr 1 część C, tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294), smak, zapach wody oraz mętność muszą być akceptowalne przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie przypomina również, że zgodnie z § 10 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), **laboratoria**, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 (Dz.U. 2020 poz.2028), z przeprowadzonego badania jakości wody sporządzają w momencie zakończenia badania jakości wody i uzyskania wyniku - cząstkowe lub całościowe sprawozdanie z badań jakości wody.

ust. 5. Laboratorium wykonujące badania jakości wody przekazuje podmiotowi zlecającemu wykonanie badań jakości wody, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, za jego zgodą, także właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, cząstkowe lub całościowe sprawozdanie z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, faksem lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), a informacja, o której mowa w ust. 4, może być także przekazana telefonicznie.

Otrzymują :

1. Gmina Lubasz
2. a/a