

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE**

www.gov.pl/web/psse-czarnkow
sekretariat@psse-czarnkow.pl
[/psseczarnkow/SkrytkaESP](mailto:psseczarnkow@SkrytkaESP)
monitoring.wody@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360

ON-HK.9011.173.2021

oryginał/kopia
Czarnków, dnia 2 września 2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Sokołowie**, nr sprawozdania z badań:
4644/07/21, 3506/08/21, 10241/08/21 wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, wg ustalonego harmonogramu, w ramach własnej kontroli wewnętrznej, prób wody pobranych w dniach 07.07.2021 r., 06.08.2021 r., 27.08.2021 r., przez pracownika laboratorium, w stacji uzdatniania wody w Sokołowie stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Sokołowie, w badanym zakresie **fizykochemicznym i mikrobiologicznym, spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Jednocześnie zwraca uwagę, że w pobranych próbach stwierdzono wyższą niż zalecana mętność wody, która wyniosła w dniu 07.07.2021 r. i 06.08.2021 r. 1,9 NTU oraz w dniu 27.08.2021 r. 1,4 NTU.

Wartość zalecana wynosi 1 NTU.

Stwierdzona niezgodność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, obniża jednak ocenę organoleptyczną wody i akceptowalność przez konsumentów, w związku z czym należy podjąć działania w celu doprowadzenia jakości wody z sieci do zgodnej z wymaganiami

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
2. Gmina Lubasz
3. a/a

DCh