



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 20 lipca 2022 r.

ON-HK.9011.226.2022

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**, nr sprawozdania z badań:

3868/07/22, wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z o.o., Śmiłowo ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach własnej kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody, pobranych w dniu 06.07.2022 r. przez pracownika laboratorium, w następujących punktach:

3868/W/22- hydrofornia w Jędrzejewie, woda uzdatniona,

stwierdza, że w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **woda odbiega od wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **ze względu na wyższą niż zalecana mętność wody**, która wyniosła 1,9 NTU. Wartość zalecana wynosi 1 NTU.

Zawartość żelaza w badanej próbce wyniosła 163 µg/l i jest zgodna z wartością dopuszczalną, która wynosi 200 µg/l.

Podwyższona mętność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów może jednak obniżyć akceptowalność wody do celów konsumpcyjnych i w związku z tym wymaga kontynuacji działań naprawczych w celu doprowadzenia parametru do wartości zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Woda warunkowo przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Lubasz
3. a/a

A.S.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Sekcja/Oddział/sekcja higieny komunalnej
tel. 67 2552240 | wew. 19
sekretariat@psse-czarnkow.pl | monitoring.wody@psse-czarnkow.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP