



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie

Czarnków, 20 lipca 2022 r.

ON-HK.9011.229.2022

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Sokołowie**, nr sprawozdania z badań:

**4022/07/22**, wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z o.o., Śmiłowo ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach własnej kontroli wewnętrznej.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody, pobranych w dniu 06.07.2022 r. przez pracownika laboratorium, w następujących punktach:

4022/W/22- hydrofornia w Sokołowie, woda uzdatniona,

**stwierdza, że w badanym zakresie** fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **woda spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**Woda przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.**

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Lubasz
3. a/a

A.S.