



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 20 lipca 2022 r.

ON-HK.9011.225.2022

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Stajkowie**, nr sprawozdania z badań:

3867/07/22, wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z o.o., Śmiłowo ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach własnej kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody, pobranych w dniu 06.07.2022 r. przez pracownika laboratorium, w następujących punktach:

3867/W/22- hydrofornia w Stajkowie, woda uzdatniona,

stwierdza, że w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **woda spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Lubasz
3. a/a

A.S.