



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie

Czarnków, 28 lipca 2022 r.

ON-HK.9011.226.2022

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.**  
**64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**, nr sprawozdania z badań:

**6313/07/22**, wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z o.o., Śmiłowo ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach własnej kontroli wewnętrznej.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody, pobranych w dniu 15.07.2022 r. przez pracownika laboratorium, w następujących punktach:

6313/W/22- hydrofornia w Jędrzejewie, woda uzdatniona,

stwierdza, że w badanym zakresie mikrobiologicznym, w tym ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C, **woda spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Lubasz
3. a/a

A.S.