

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/067/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON-HK.9011.15.2021

Czarnków, dn. 29.01.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Lubaszu**

nr sprawozdania z badań : **2668/01/21** wykonanych przez, Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody, pobranych przez pracownika Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., w dniu 11.01.2021 r., w stacji uzdatniania wody w Lubaszu- woda uzdatniona, podawana do sieci,

stwierdza, że w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Woda przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS